



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
 "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  
**ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"**

115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.18. Тел.: 8-499-611-01-06, факс 8-499-611-40-21  
 E-mail: ZakutskiyAA@moesk.ru  
 ИНН 5036065113, р/с 40702810000010000476, к/с 30101810300000000444,  
 БИК 044552444, КПП 772402004 Филиал «Московский» ОАО КБ «Агроинтпульс»,  
 ОКВЭД 40.10.2, ОКПО 78907267, ОГРН 1057746555811

*04.05.2010 № 15-21/20*

На № 446-13 от 27.04.2010

Главному инженеру  
 ОАО «Завод по ремонту  
 электротехнического  
 оборудования (РЭТО)»  
 А.А. Жукову

**О конкурсе на поставку  
 электротехнических средств**

На Ваш №446-13 от 27.04.2010г. сообщаю, что до октября 2007 года средства защиты производства РЭТО применялись в Южных электрических сетях, отмечен один недостаток – струбцины на переносных заземлениях типа ЗПП лопались при присоединении к заземляющему проводнику. Ко всем остальным средствам защиты (указатели напряжения, изолирующие штанги и т.п.) производимых в РЭТО замечаний не отмечалось.

Начиная с октября 2007 года и по настоящее время в Центральные электрические сети были поставлены лестницы деревянные и замки электромагнитные блокировочные с ключами производимые в РЭТО. К вышеперечисленной продукции замечаний нет.

*С уважением,*

Главный инженер

С.М. Литвинов

*АО  
 Московский  
 РЭТО  
 1003 - Выхован  
 07.05.10*

Еремина М.Ф.  
 710-8789

Входящий № 286  
 "06" 05 10 г.